

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ05.В.00710
(номер сертификата соответствия)

ТР 0629158
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ **MEHLER TECHNOLOGIES GmbH.** Адрес: Rheinstrasse 11, D- 41836 Hueckelhoven, Germany.
(наименование и место- Телефон +49-2433-459-116, факс +49-2433-459-172.
нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **MEHLER TECHNOLOGIES GmbH.** Адрес: Rheinstrasse 11, D- 41836 Hueckelhoven,
(наименование и место- Germany. Телефон +49-2433-459-116, факс +49-2433-459-172.
нахождение изготовителя
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и место- 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495)
нахождение органа по- 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО **ПРОДУКЦИЯ** Материал технический полимерный торговой марки
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) MEHLER серии FR: VALMEX; VALMEX DUO OPAK;
VALMEX MENATOR F: Type I, II, III, IV, V, VI;
POLYMAR; PLASTEL; AIRTEX; POLYCRISTAL; TRAINTEX; FLASHGUARD;
COROTEX; SOL-BOUTIQUE; SOL-GREEN; SOL-BISTRO. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ **ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА** **(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях
(наименование технического регламента (технических пожарной безопасности (Федеральный закон
регламентов), на соответствие требованиям которого от 22.07.2008 N 123-ФЗ) группа горючести -
которых) проводилась сертификация) Г1 по ГОСТ 30244-94, группа
воспламеняемости - В2 по ГОСТ 30402-96,
дымообразующая способность - ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, группа по
токсичности продуктов горения - Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, группа
распространения пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3921 90 600 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ **(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** 1. Протокол испытаний № М00913 - ТР от 16.04.2010 г.
Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ)
"Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 1096-аоп от
(документы, представленные заявителем в орган по 02.04.2010 г. ОС "Пожполитест" АНО по сертификации
сертификации в качестве доказательств соответствия "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ССПБ.RU.ПБ.05 от 26.03.2009 г. Схема
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))
сертификации 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.04.2010 по 16.04.2013



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Марутаев